



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR :

tel.: 46 855 32 42 • sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl



WIE
Żyrardów

HKN.903.633.2024.1

Handwritten signature: Paweł R. Wala

URZĄD
w Mszczonowie
Biuro Podawcze
Żyrardów, dnia 11 grudnia 2024 r.
2024-12-11
WPRZYNEŁO
DNIA
L.dz.
Ilość zat.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
02.12.2024 r.	HKL 08513/2024; HKL 08512/2024	Mszczonów, SUW, ul. Pogorzalki 25	Monitoring kontrolny	BRAK

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mszczonów**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z ww. wodociągu, w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
Gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
Handwritten signature: Łukasz Szymański
Łukasz Szymański, PhD.





Żyrardów, dnia 11 grudnia 2024 r.

HKN.903.634.2024.1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
02.12.2024 r.	HKL 08515/2024; HKL 08514/2024	Mszczonów, SUW, ul. Tysiąclecia 1	Monitoring kontrolny	BRAK

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mszczonów**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z ww. wodociągu, w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonów w Mszczonowie
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
3. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie**

[Podpis]
Łukasz Szymański, Pl.Dr.

