



Żyrardów, dnia 31 stycznia 2025 r.

HKN.903.12.2025.4

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), §21 ust 3 oraz § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
13.01.2025 r.	HKL 00110/2025; HKL 00109/2025	Mszczonów, SUW, ul. Pogorzałki 25	Monitoring kontrolny	zapach w temp. 23+/-2° C
24.01.2025 r.	SB/07039/01/2025	Mszczonów, SUW, ul. Pogorzałki 25	zapach w temp. 23+/-2° C	BRAK

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Mszczonów**

**UZASADNIENIE**


W próbie wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 13.01.2025 r., punkt poboru: Stacja Uzdadniania Wody w Mszczonowie, ul. Pogorzałki 25, zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HKL 00109/2025 stwierdzono **przekroczenie parametru zapach w temp. 23+/-2° C – wynik: obcy zapach (zapach nafty)**, przy wymaganej wartości parametrycznej: **akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.**

Zarządzający wodociągiem przeprowadził działania naprawcze oraz przedstawił wynik badania próbki wody pobranej w dniu 24.01.2025 r., z ww. punktu poboru, sprawozdanie z badań nr., obejmujące swym zakresem parametr zapach w temp. 23+/-2° C, w którym nie stwierdzono przekroczenia badanego parametru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z ww. wodociągu, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Żyrardowie

  
Łukasz Szymański, Pł.Dr.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa  
Pl. Piłsudskiego 1; 96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Gminy Mszczonów w Mszczonowie  
ul. Spółdzielcza 105; 96-320 Mszczonów
3. a/a