



Żyrardów, dnia 24 marca 2025 roku

HKN.903.57.2025.1

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach:

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań	Przekroczone parametry
03.03.2025 r.	HKL01274/2025; HKL 01275/2025; BP/867/P/2025	Piekary, ul. Piekarska 47, SUW	Monitoring przeglądowy	BRAK

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Piekary**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie podjętych i przedstawionych czynności związanych z nadzorem sanitarnym, stwierdza, że jakość wody pochodzącej z ww. wodociągu, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał w celu poinformowania o tym jej odbiorców, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
Łukasz Szymański, PhD

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Mszczonowa
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Mszczonów w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów
3. a/a